

INFORME INCENDENCIAS EN EL PERIODO
Tareas con incidencias por grupo de trabajo en: 1/11/2014 - 1/12/2014
Ordenado por Grupo de trabajo, clase de tarea y fecha cierre
Tareas por grupo en el periodo

Tarea	P/C	Descripción (Concepto y Operación)	Fecha programada	Fecha de cierre	Incidencias
E-BA-003_BA-M_0021	P	BATERIA DE CONDENSADORES. BATERIA CONDENSADORES. Cada mes	07/11/2014	11/11/2014	OME_BA001 · Comprobacion correcto ajuste cos fi: OME_BA002 · Comprobar la correcta entrada de las etapas: Mal OME_BA003 · Comprobar ausencia de calentamientos excesivos: Mal OME_BA004 · Comprobar el buen estado exterior de los condensadores: Mal OME_BA005 · Limpieza exterior del equipo: Mal OME_BA006 · Existencia placas de señalización de peligro eléctrico y de placas informativas de primeros auxilios: Mal
-	-	Firman los técnicos responsables de grupo g19 · Grupo 19: Técnico 1			
AE1OES1_AE1b-M_0008	P	Ruta VRV Oficinas 1 (nivel -1). ESP ACOND. DE EQUIPO PARTIDO. Cada mes	17/11/2014	03/11/2014	OMA_AE001 · Revisión somera.: Mal OMA_AE008 · Comprobar rendimiento en evaporador con termómetro: Mal OMA_FC009 · Limpieza o Cambio de filtros de aire: Mal
-	-	Firman los técnicos responsables de grupo g16 · Grupo 16: Técnico 2 / Técnico 3			
H-BO-014_BO2-M_0021	P	2 BOMBAS. ESP BOMBAS 2 SALA CALDERAS. Cada mes	08/11/2014	13/11/2014	OMPAC_BO007 · Anotar presión entrada: 7,2 presión de la instalación
H-BO-013_BO2-M_0021	P	2 BOMBAS. ESP BOMBAS 2 SALA CALDERAS. Cada mes	08/11/2014	13/11/2014	OMPAC_BO007 · Anotar presión entrada: 6,8 6,9 OMPAC_BO008 · Anotar presión salida: 7,2 7,4
H-BO-012_BO2-M_0021	P	2 BOMBAS. ESP BOMBAS 2 SALA CALDERAS. Cada mes	08/11/2014	13/11/2014	OMPAC_BO006 · Comprobar funcionamiento de válvulas, manómetros, termómetros etc.: Mal las válvulas del puente manométrico pierden agua
H-BO-015_BO2-M_0021	P	BOMBA GEMELA. ESP BOMBAS 2 SALA CALDERAS. Cada mes	08/11/2014	13/11/2014	OMPAC_BO006 · Comprobar funcionamiento de válvulas, manómetros, termómetros etc.: Mal las válvulas del puente manométrico pierden agua
-	-	Firman los técnicos responsables de grupo g12 · Grupo 12: Técnico 6 / Técnico 7			
C-SU-017_SU-2S_0036	P	Red sumideros galería N1. RED GENERAL SUMIDEROS. Cada 2 semanas	16/10/2014	12/11/2014	OMA_SU007 · Comprobación de estado bajantes: Mal
C-SU-012_SU-2S_0039	P	Red sumideros aseos tipo P. RED GENERAL SUMIDEROS. Cada 2 semanas	04/11/2014	12/11/2014	OMA_SU001 · Comprobar estado rejilla,paragravilla,marco etc.: Mal
C-SU-012_SU-2S_0038	P	Red sumideros aseos tipo P. RED GENERAL SUMIDEROS. Cada 2 semanas	21/10/2014	12/11/2014	OMA_SU001 · Comprobar estado rejilla,paragravilla,marco etc.: Mal
-	-	Firman los técnicos responsables de grupo g14 · Grupo 14: Técnico 4			
E-EA-013_EA-3M_0001	P	EAE RECEPCION SERVICIOS GENERALES. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	06/11/2014	OMP_EA001 · Comprobación del estado: Mal emerg vieja averiadas OMP_EA002 · Verificación de pilotos de señalización: Mal OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal
E-EA-014_EA-3M_0001	P	EAE ZONA TAQ.CENTR.-PAG.WEB-RECEP.PTA.44-REL.EXTERNAS. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	06/11/2014	OMP_EA001 · Comprobación del estado: Mal emerg conectada al alumbrado OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal taquillas 2 emerg averiada
E-EA-016_EA-3M_0001	P	EAE ZONA DE CONTABILIDAD Y RR.HH. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	06/11/2014	OMP_EA001 · Comprobación del estado: Mal emerg averiada en almacén material oficina OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal emerg almacén material oficina
E-EA-002_EA-3M_0007	P	EAE CTS Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO. EAE. Cada 3 meses	23/10/2014	06/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal

E-EA-012_EA-3M_0001	P	EAE ZONA BALONCESTO-VETERANOS-VISIONADO. EAE. Cada 3 meses	23/10/2014	11/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal despacho administracion emerg vieja y box azul
E-EA-026_EA-3M_0001	P	EAE ZONA DE PRENSA N5 LE. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	11/11/2014	OMP_EA001 · Comprobación del estado: Mal cabinas con emerg caída OMP_EA002 · Verificación de pilotos de señalización: Mal OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal zona común y cabina
E-EA-005_EA-3M_0007	P	EAE TIENDA PLANTA SOTANO. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	12/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal emergencia sobre puerta cristal y sobre 2 planchas
E-EA-010_EA-3M_0007	P	EAE TIENDA GENERAL PICTOGRAMA EMERGENCIA. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	12/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal sobre cristalera y sobre plachas
E-EA-008_EA-3M_0007	P	EAE TIENDA ZONA VEST.-OFICINA-COMEDOR. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	12/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal sobre salida de emergencia
E-EA-007_EA-3M_0007	P	EAE TIENDA PLANTA PRIMERA. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	13/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal pasillos y zona común
E-EA-006_EA-3M_0007	P	EAE TIENDA PLANTA BAJA. EAE. Cada 3 meses	22/10/2014	13/11/2014	OMP_EA003 · Prueba de funcionamiento: Mal en puerta de acceso a ascensor norte y pasillo escaparate sur
-	-	Firman los técnicos responsables de grupo g10 · Grupo 10: Técnico 5			