

Tareas preventivas

Operación de mantenimiento	Espacio donde se realiza	Concepto sobre el que se realiza	Fecha programada	Fecha de cierre	Descripción del trabajo a realizar	Descripción del trabajo realizado
SEG-M1-6M · Revisión semestral de Seguidores (Mecasolar 1 eje)	20-01A · Zona A	20-01A05 · Seguidor 05	01/06/2012	03/07/2013		
SEG-M1-6M · Revisión semestral de Seguidores (Mecasolar 1 eje)	20-01A · Zona A	20-01A08 · Seguidor 08	01/06/2012	24/07/2013		
SEG-M1-6M · Revisión semestral de Seguidores (Mecasolar 1 eje)	20-01A · Zona A	20-01A09 · Seguidor 09	01/06/2012	24/07/2013		
DIVTER-A · Termografía anual	20 · Planta 20	20-VAR · Varios	09/07/2013	24/07/2013		
SEG-M1-INV-6M · Revisión semestral de inversores (Mecasolar 1 eje)	20-01A05 · Seguidor 05	20-01A05-01 · Inversor 1	01/06/2012	03/07/2013	Revisión detallada de todas las piezas del Mecasolar 1	
SEG-M1-INV-6M · Revisión semestral de inversores (Mecasolar 1 eje)	20-01A08 · Seguidor 08	20-01A08-01 · Inversor 1	01/06/2012	24/07/2013	Revisión detallada de todas las piezas del Mecasolar 1	
SEG-M1-INV-6M · Revisión semestral de inversores (Mecasolar 1 eje)	20-01A09 · Seguidor 09	20-01A09-01 · Inversor 1	01/06/2012	24/07/2013	Revisión detallada de todas las piezas del Mecasolar 1	

Leyenda de operaciones

Operación	Medidas
SEG-M1-6M · Revisión semestral de Seguidores (Mecasolar 1 eje)	SEG-6M-01 · Verificación de comunicaciones SEG-6M-02 · Inspección de la estructura SEG-6M-03 · Estado de cimentación SEG-6M-04 · Inspección de galvanizado y cimentaciones del seguidor SEG-6M-05 · Configuración y ajuste del sistema de sensores y del sistema de control del seguimiento SEG-6M-06 · Inspección de la corona-piñón de transmisión SEG-6M-07 · Estado 1 SEG-6M-08 · Estado 2 SEG-6M-09 · Estado 3 SEG-6M-10 · Desgaste 1 SEG-6M-14 · Desgaste 2 SEG-6M-15 · Niveles 1 SEG-6M-16 · Niveles 2 SEG-6M-17 · Niveles 3 SEG-6M-18 · Niveles 4 SEG-6M-19 · Niveles 5
DIVTER-A · Termografía anual	VARTER-1A-01 · Inspecciones termográficas en módulos (35% de los módulos) DIVTER-1A-02 · Porcentaje de fallos en células VARTER-1A-03 · Inspección tensiones 1 DIVTER-1A-04 · Inspección presión tensores
SEG-M1-INV-6M · Revisión semestral de inversores (Mecasolar 1 eje)	INV-6M-07 · Contactos 1 INV-6M-06 · Ruidos 2 INV-6M-05 · Alarmas 1 INV-6M-04 · Ruidos 1 INV-6M-03 · Estado del área de ubicación del inversor INV-6M-02 · Comprobación del cableado y conexionado de componentes INV-6M-01 · Observación visual general del estado y funcionamiento del inversor